

Tehnicki list

Kabelske ljestve širokog raspona WKLG 110 A4

Broj artikla: 6311225



Kabelske ljestve za velike raspone s perforiranim stranicama, visine 110 mm.
Pričvršćivanje kabela i vodova bujmicom tipa 2056.

Uzdužne spojnice tipa WRVL 160 se moraju posebno naručiti.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 10 dB, s poklopcem 15 dB.



- A4** nehrđajući čelik
- 2B** neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	6311225
Tip	WKLG 1120 A4
Opis 1	kab. ljestve za velike raspone
Opis 2	s perforiranim stranicama
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	110x200x6000
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	nehrđajući čelik 1.4571
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	560,4 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO ₂ otisak (GWP) od kolijevke do vrata	28,187 kg CO ₂ e / 1 Metar


Tehnicki list

Kabelske ljestve širokog raspona WKLG 110 A4

Broj artikla: 6311225



Dimenzije



Dimenzije	110 x 200
Duljina	6.000 mm
Širina	200 mm
Visina	110 mm
Mjera B	200 mm
Mjera L	6.000 mm
Mjera utora prečke	17,00

Tehnički podaci

Izvedba prečki	Perforiran profil
Izvedba bočne stranice	Profil (otvoren)
Pričvršćenje prečke	potpuno zakovan
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Korisni presjek	186 cm ²
Korisni presjek	18600 mm ²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	da
Debljina stranice	2 mm

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min. 3 m

primjenjivi razmaci potpornja, maks. 7 m

Razmak podupiranja 3,0m 2,3 kN/m

Razmak podupiranja 3,5m 1,9 kN/m


Razmak podupiranja 4,0m 1,6 kN/m

Razmak podupiranja 4,5m 1,33 kN/m

Razmak podupiranja 5,0m 1,1 kN/m

Razmak podupiranja 6,0m 0,8 kN/m

Razmak podupiranja 7,0m 0,4 kN/m



Dijagram opterećenja kabelskih ljestvi za velike rasponne tipa WKLG 110

1 Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka

2 Razmak podupiranja u m

3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m

4 Krivulja opterećenja kod ispitivanja

— Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

— Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača